

Assunto: **Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PE 005/2026 - DAEV - VALINHOS/SP - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO + SERVIÇOS**
De: <anderson.zorzato@daev.org.br>
Para: Alexandre Silva de Souza <alexandre.souza@bauminas.com.br>
Data: 13/02/2026 14:00



- ERRATA PE 05_2026.pdf (~99 KB)

Boa tarde Alexandre, segue as respostas ao pedido de esclarecimento:

1) A disputa acontecerá por **LOTE ÚNICO**, conforme site ?;

Resposta: Sim lote único (material e serviço);

2) A quantidade do produto será de 700.000 KG?. (Perguntamos devido a informação do **ANEXO III constar divergente**)

Resposta: São 700 ton. (setecentas toneladas), segue a errata da unidade de compra.

3) Quais serão os locais das entregas?:

Resposta: Conforme Anexo II, item 7 do Termo de Referência:

7 . ENTREGA DOS MATERIAIS

7.1 O material deverá ser entregue pela contratada na Estação de Tratamento de Água ETA I, localizada na Rua Vital Brasil, nº 103, Vila Embaré, Valinhos, SP. E na Estação de Tratamento de Água ETA II, Rua Orozimbo Maia, 1054, Vila Sônia, Valinhos SP. Preferencialmente em dias úteis, no horário das 07h30min às 16h00min;

4) Os equipamentos serão instalados em quantas ETAs?;

Resposta: Conforme resposta 3 e Anexo II, item 3.8 do Termo de Referência:

3.8.1 ESTRUTURA MÍNIMA: disponibilização dos equipamentos relacionados, compreende os serviços de instalação e montagem dos mesmos, visando o armazenamento e dosagem com no mínimo as descrições mencionadas abaixo:

ETA 1

Descrições

Tanque em Fibra de Vidro (PRVF) Vertical Fundo Plano 20m³ - Agitação Mecânica

04 Bombas Dosadoras NM 015 /MHP15; para dosagem nos pontos e bombas reserva;

Motoredutor Coroa e Sem Fim 7,5CV Redução 1/40 Tipo MR8 100B5 4 Pólos 220/380/440V 60 Hz IP55

Cabo elétrico para alimentação dos equipamentos;

Mangueira de PEAD da bomba até os pontos de dosagem;

Bomba Autoaspirante BCA-40 2" 2CV Trifásica 60Hz 220/380/440V IP55 - SCHNEIDER

01 Painel elétrico com inversores de frequência de 220V, com indicador de nível e transmissor.

ETA 2

Descrições

Tanque em Fibra de Vidro (PRVF) Vertical Fundo Plano 34m³ - Agitação Mecânica

04 Bombas Dosadoras NM 015/MHP20; para dosagem nos pontos e bombas reserva;

Motoredutor Coroa e Sem Fim 10CV Redução 1/40 Tipo MR9 4 Pólos 220/380/440V 60 Hz IP55

Cabo elétrico para alimentação dos equipamentos;

Mangueira de PEAD da bomba até os pontos de dosagem;

Bomba Autoaspirante BCA-40 2" 2CV Trifásica 60Hz 220/380/440V IP55 - SCHNEIDER

01 Painel elétrico com inversores de frequência de 380V (trifásico), com indicador de nível e transmissor.

Quanto aos demais apontamentos, informo que a empresa deverá seguir a especificação do Termo de Referência e do Edital.

Atenciosamente

Anderson Zorzato

Unidade de Licitações / Compras / Pregoeiro - DAEV S.A.

anderson.zorzato@daev.org.br, compras@daev.org.br

fone: (19) 2122-4410

www.daev.org.br



Em 13/02/2026 11:37, Alexandre Silva de Souza escreveu:

Bom dia!

Prezados,

O **GRUPO BAUMINAS**, interessado em participar do **PREGÃO ELETRÔNICO** em questão, solicita as seguintes informações:

1. A disputa acontecerá por **LOTE ÚNICO**, conforme site ?;
2. A quantidade do produto será de 700.000 KG?. (Perguntamos devido a informação do **ANEXO III constar divergente**)
3. Quais serão os locais das entregas?;
4. Os equipamentos serão instalados em quantas ETAs?;

REFERENTE A INSTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

1. O processo envolve grandes investimentos e a instalação de diversos equipamentos, o qual estamos dispostos a realizar, mas ficamos à mercê dos fornecedores dos quais compraremos e de seus prazos de entrega. E a realidade do mercado, principalmente com relação ao prazo de entrega dos equipamentos, impossibilita o cumprimento da regra do edital.
2. Assim, requer seja modificada esta exigência, **definindo-se o prazo de até 60 (sessenta) dias para instalação dos equipamentos em comodato**, como única forma de possibilitar a ampla participação das empresas interessadas no certame, sem nenhum tipo de favorecimento ou direcionamento da licitação.

Desde já agradecemos e aguardamos respostas,

Atte.,

ALEXANDRE SOUZA

Executivo de Vendas - Licitações

Campinas – São Paulo

Tel.: +55 19 2517-8749

Cel.: +55 19 98413-4114

Tel.: +55 19 3755-4040 RAMAL 4087

E-mail: alexandre.souza@bauminas.com.br

www.bauminas.com.br

<https://portaldocliente.bauminas.com.br/login>

ALERTA: Caso você não seja o destinatário correto desta mensagem, desde já fica notificado e orientado a abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação contida nesta mensagem de qualquer forma. As informações constantes desta mensagem e seus anexos, caso existentes, são direcionados exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem dirigida a mensagem, possuindo o conteúdo desta mensagem

informações de caráter privado e confidencial. Logo, caso não seja o destinatário correto desta mensagem recomendamos comunicar imediatamente o recebimento indevido ao remetente e eliminar o seu conteúdo de forma definitiva, sob pena de incorrer na assunção de responsabilidades por força da lei. Ressaltamos que as informações transmitidas por e-mail podem ser alteradas por terceiros, não havendo garantia de que sua integridade foi mantida e que esteja livre de vírus, interceptação ou interferência, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade à BAUMINAS com relação ao seu conteúdo;