

Assunto: **RES: Re: Fwd: RES: DAEV PE 03/2026 - Planilha orçamentária**
De: <greyce@ofos.com.br>
Para: 'Luiz Henrique' <luizh.andretto@daev.org.br>, 'Compras DAEV' <compras@daev.org.br>
Data: 03/03/2026 17:26



Obrigada

Att,



Greyce Pitombeira
Licitação


(11) 2972-8948
Ramal 8933
greyce@ofos.com.br
www.ofos.com.br
Rua Nelson, 453
São Paulo - SP



De: Luiz Henrique <luizh.andretto@daev.org.br>
Enviada em: terça-feira, 3 de março de 2026 16:49
Para: greyce@ofos.com.br; Compras DAEV <compras@daev.org.br>
Assunto: Fwd: Re: Fwd: RES: DAEV PE 03/2026 - Planilha orçamentária

Boa tarde!

Segue o esclarecimento fornecido pela área requisitante.

Luiz Henrique Andretto


Pregoeiro - DAEV S.A.

E-mail: luizh.andretto@daev.com.br

Tel.: (19) 2122-4496 - (19) 99797-4882

Site: www.daev.com.br

Redes sociais: @daev.valinhos



As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS, protegidas pelo sigilo legal e por direitos autorais. A divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de utilização do teor deste documento depende de autorização do emissor, sujeitando-se o infrator às sanções legais. O emissor desta mensagem utiliza o recurso somente no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo-se o empregador de qualquer responsabilidade por utilização indevida ou pessoal. Caso esta comunicação tenha sido recebida por engano, favor, avisar imediatamente, respondendo esta mensagem.

----- Mensagem original -----

Assunto::Re: Fwd: RES: DAEV PE 03/2026 - Planilha orçamentária

Data:03/03/2026 16:42

De:Marcio Oliveira <marcio.oliveira@daev.org.br>

Para::Luiz Henrique <luizh.andretto@daev.org.br>

Boa tarde! Prezados (as)

Em resumo quanto a solicitação esclarecemos que:

Guarda-corpos, conforme normas dos Bombeiros (IT-11) e ABNT, devem ter altura mínima de **1,10 m** (áreas internas/externas), ser de 1,30 m em locais abertos específicos (Reservatório R8). Vãos máximos entre elementos verticais não podem exceder 11 cm a 15 cm para evitar quedas de crianças, e o design deve evitar ser escalável.

Especificações Técnicas Principais (Bombeiros/ABNT):

- **Altura Mínima:** Geralmente 1,10 m, mas exige 1,30 m para escadas externas e varandas abertas com risco de queda.

- **Vãos entre Grades:** O espaçamento máximo entre elementos verticais (balaústres) é de 11 cm a 15 cm.
- **Proibição de Escada:** Estruturas horizontais que permitam crianças escalar são proibidas.
- **Resistência:** Deve suportar cargas horizontais (no mínimo 900 N) para garantir a segurança contra quedas.
- **Materiais:** Devem ser incombustíveis, resistentes ao fogo, ou com proteção adequada.
- **Uso:** Obrigatório em locais com desnível superior a 1,0 m.

+

Observação: As normas podem variar ligeiramente entre estados (IT/NPT dos Bombeiros), sendo essencial conferir a Instrução Técnica local (ex: IT-11 SP).

Informo que não foi estabelecido no termo de referencia o tipo de material empregado para as devidas adequações conforme IT-11 SP, porém a fiscalização do Bombeiros esta aprovando Guarda Corpos e Corrimãos em tubos galvanizados que já são empregados dentro da estrutura do DAEV. Ver anexo planilha de referencia.

Qualquer dúvida estamos a disposição

Eng. Marcio de Oliveira

Gerencia de Manutenção - DAEV S.A.

E-mail: marcio.oliveira@daev.org.br

Tel.: (19) 21224458 ou (19) 998228088

Site: www.daev.org.br

Redes sociais: @daev.valinhos



Em 02/03/2026 16:03, Luiz Henrique escreveu:

Boa tarde!

Segue solicitação de empresa (apenas a planilha orçamentária, sem os preços).

Luiz Henrique Andretto


Pregoeiro - DAEV S.A.

E-mail: luizh.andretto@daev.org.br

Tel.: (19) 2122-4496 - (19) 99797-4882

Site: www.daev.org.br

Redes sociais: @daev.valinhos



As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS, protegidas pelo sigilo legal e por direitos autorais. A divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de utilização do teor deste documento depende de autorização do emissor, sujeitando-se o infrator às sanções legais. O emissor desta mensagem utiliza o recurso somente no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo-se o empregador de qualquer responsabilidade por utilização indevida ou pessoal. Caso esta comunicação tenha sido recebida por engano, favor, avisar imediatamente, respondendo esta mensagem.

----- Mensagem original -----

Assunto::Fwd: RES: DAEV PE 03/2026 - Planilha orçamentária

Data:02/03/2026 15:02

De:anderson.zorzato@daev.org.br

Para::luizh.andretto@daev.org.br

Boa tarde, segue a duvida da empresa.

Anderson Zorzato

Unidade de Licitações / Compras / Pregoeiro - DAEV S.A.

anderson.zorzato@daev.org.br, compras@daev.org.br

fone: (19) 2122-4410

www.daev.org.br



----- Mensagem original -----

Assunto:: RES: DAEV PE 03/2026 - Planilha orçamentária

Data: 02/03/2026 12:48

De: <greyce@ofos.com.br>

Para:: <anderson.zorzato@daev.org.br>

Obrigada!

Você não tem nem a planilha sem os preços?

Att,



Greyce Pitombeira

Licitação

 **OFOS**

 (11) 2972-8948

 Ramal 8933

 greyce@ofos.com.br

 www.ofos.com.br

 Rua Nelson, 453
São Paulo - SP



De: anderson.zorzato@daev.org.br <anderson.zorzato@daev.org.br>

Enviada em: segunda-feira, 2 de março de 2026 11:50

Para: greyce@ofos.com.br

Assunto: Re: DAEV PE 03/2026 - Planilha orçamentária

Bom dia Greyce, conforme estabelece o item 1.2 do Edital o valor de referência é sigiloso, segue:

1.2 O valor referencial tem caráter sigiloso, conforme estabelece o artigo 34 da Lei 13.303/2016.

Anderson Zorzato

Unidade de Licitações / Compras / Pregoeiro - DAEV S.A.

anderson.zorzato@daev.org.br, compras@daev.org.br

fone: (19) 2122-4410

www.daev.org.br



Em 02/03/2026 11:03, greyce@ofos.com.br escreveu:

Prezados, bom dia.

Temos interesse em participar do **PE 03/2026**, porém não localizamos a planilha de preços no portal — consta apenas o edital.

Poderiam, por gentileza, informar se a planilha está disponível e, se possível, encaminhá-la?

Agradecemos desde já e ficamos no aguardo.

Att,



Greyce Pitombeira

Licitação

OFOS

(11) 2972-8948
Ramal 8933
greyce@ofos.com.br
www.ofos.com.br
Rua Nelson, 453
São Paulo - SP

CERTIFIED
ISO
9001:2015
COMPANY