

Assunto: **Solicitação de esclarecimento PE 30 material hidráulico DAE Valinhos**
De: <anderson.zorzato@daev.org.br>
Para: Lilian Silva de Jesus <lilian.comercial@poliarg.com.br>, <guillermo@poliarg.com.br>
Data: 12/08/2026 13:55



Boa tarde Lilian, abaixo a resposta ao pedido de esclarecimento formulado no portal BBMNET.

Atenciosamente

Anderson Zorzato

Unidade de Licitações / Compras / Pregoeiro - DAEV S.A.

anderson.zorzato@daev.org.br, compras@daev.org.br

fone: (19) 2122-4410

www.daev.org.br



----- Mensagem original -----

Assunto::Re: Fwd: Nova solicitação de esclarecimento PE 30 material hidráulico

Data:12/08/2026 09:38

De:jefferson.pedro@daev.org.br

Para::anderson.zorzato@daev.org.br

Cc::marcio.oliveira@daev.org.br, Paulo Fernando Monteiro <paulo.monteiro@daev.org.br>

Bom dia, Anderson;

Em atenção ao pedido de esclarecimento referente ao Lote 05 – Tubo de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), azul, DE 20 mm, informamos que foi realizada análise da solicitação de substituição do material originalmente especificado em PE80 por PE100.

Considerando que a ABNT NBR 15561 contempla tubos fabricados em PE80 e PE100 para sistemas de transporte de água sob pressão, entende-se tecnicamente possível a oferta de tubo em PE100, DE 20 mm, com pressão nominal de 1,2 MPa, desde que mantida a finalidade de utilização prevista e comprovado o atendimento aos requisitos técnicos aplicáveis.

Em conversa com o Coordenador da Unidade de Manutenção do Sistema de Água, Sr. Paulo Monteiro, fiscal da contratação e que segue em cópia deste, a possibilidade de substituição foi analisada quanto à sua aplicação e adequação às necessidades operacionais do DAEV S.A.

Dessa forma, será aceita a oferta em PE100, condicionada à apresentação, juntamente com a proposta, de catálogo e/ou ficha técnica do fabricante, contendo as características do produto e permitindo a verificação de sua conformidade com a ABNT NBR 15561, bem como sua adequação para utilização em ramais prediais de abastecimento de água potável.

Ressalta-se que a aceitação do PE100 não implica flexibilização das demais características e condições estabelecidas no Termo de Referência, devendo o produto ofertado apresentar desempenho e aplicação compatíveis ou superiores aos originalmente especificados.

Desde já agradeço Atenção!

JEFFESON PEDRO

Gerência de Manutenção - DAEV S.A.

Administrativo


E-mail: jefferson.pedro@daev.br

Cel.: 19 99343-6720

Tel.: 19 2122-4486

Site: www.daev.org.br

Redes sociais: @daev.valinhos



Em 12/08/2026 08:14, anderson.zorzato@daev.org.br escreveu:

Bom dia, abaixo o pedido de esclarecimento sobre o tubo de polietileno da req. 227/2026:

Nome do Usuário

RAUL BORGES JUNIOR

Participante

POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**Solicitação**

Solicitação criada às 11:14 em 11/08/2026

Referente ao lote 05 - Tubo de polietileno (azul) de alta densidade PE20 - Ø20mmx2,3 mm 1mPa. Em análise à especificação do item referente ao fornecimento de tubo de polietileno PE80, o fabricante informou que a resina PE80 não se encontra mais disponível no mercado para aquisição, tendo sido substituída comercialmente pela resina PE100, atualmente utilizada na fabricação de tubos de polietileno. Dessa forma, solicitamos esclarecimento quanto à possibilidade de ofertarmos o tubo PE100, nas dimensões 20 x 2,3 mm e pressão de 1,2 MPa, em substituição ao PE80 originalmente especificado, desde que atendidos os demais requisitos técnicos e normativos estabelecidos no edital.

Anderson Zorzato

Unidade de Licitações / Compras / Pregoeiro - DAEV S.A.

anderson.zorzato@daev.org.br, compras@daev.org.br

fone: (19) 2122-4410

www.daev.org.br

----- Mensagem original -----

Assunto: Nova solicitação de esclarecimento**Data:** 11/08/2026 11:14**De:** "Bolsa Brasileira de Mercadorias" <bbmnet@novobbmnet.com.br>**Para:** "Anderson Zorzato" <compras@daev.org.br>

O usuário RAUL BORGES JUNIOR do participante POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., solicitou um esclarecimento referente ao edital 30/2026. Para responder, acesse o sistema BBMNET, clique no item de menu "Esclarecimentos" e verifique as solicitações de esclarecimento pendentes de resposta.